

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
учётный № инспекционного визита 56230061000206885642
от «17» июля 2023 года



Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: *требуется*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ясенскому городскому округу

Светлинскому и Домбаровскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская обл. п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 3, тел. (35367) 2-23-46,

E-mail: yasnij@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
Детский сад «Солнышко № 2»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен в соответствии с: решением начальника ОНД и ПР по Ясенскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Главного государственного инспектора Ясенского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Короткова Сергея Сергеевича от 17.07.2023 года № 23, учетный номер в ЕРКНМ № 56230061000206885642

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездной внеплановый инспекционный визит проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен:

1) Начальником отделения ОНД и ПР по Ясенскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственным инспектором Ясенского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Авсеевым Александром Игоревичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению внепланового инспекционного визита были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен в отношении: *Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад «Солнышко № 2»*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен по адресу (местоположению):

462725, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Красночabanский, Советская ул., д. 5 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад «Солнышко № 2» (ИНН 5628004398), адрес регистрации: 462725, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Красночabanский, Советская ул., д. 5 а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездной внеплановый инспекционный визит проведен в следующие сроки:

«31» июля 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки. при необходимости указывается часовой пояс)

Выездной внеплановый инспекционный визит не приостанавливался

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Прокладка кабельных изделий с учетом их типа исполнения выполнена с нарушением требований пожарной безопасности, а именно использование проводов марки КСВВ 2х0,5 и КСВВ 2х0,8, которые являются горючими.	ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. п. 2 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)	20.05.2024 г.	
2.	На объекте защиты не проводился своевременный ремонт систем противопожарной защиты, а	п. 3 ст. 52, ст. 54, п. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	20.05.2024 г.	

именно замена дымовых извещателей ИП 212-41М, которые отработали свыше 60 000 часов по паспорту, согласно акта приемки выполненных по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации.	требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)		
---	---	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник отделения ОНД и ПР по Ясненскому ГО,
Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Оренбургской области
(Государственный инспектор Ясненского ГО, Светлинского
и Домбаровского районов по пожарному надзору)
Авсеев Александр Игоревич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Начальник отделения ОНД и ПР по Ясненскому ГО, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Авсеев Александр Игоревич,
8(961)912-02-01, yasnij@56.mchs.gov.ru (ogpn-yasnij@yandex.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))