

Министерство образования  
Оренбургской области  
Отдел образования  
Администрация муниципального  
образования Домбаровский район  
Оренбургской области  
Муниципальное дошкольное  
образовательное бюджетное учреждение  
Детский сад  
«Солнышко №2»  
462725 Оренбургская область  
Домбаровский район,  
п.Красночабанский,  
ул. Советская, д. 5 а  
Тел. 8 (35367) 2-47-36  
№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
ИНН 5628004398  
ОГРН 1025602444295

Начальнику ОНД и ПР по  
Ясненскому ГО, Светлинскому и  
Домбаровскому районам УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  
по Оренбургской области (Главному  
государственному инспектору  
Ясненского ГО, Светлинского и  
Домбаровского районов по  
пожарному надзору) майору  
внутренней службы  
Короткову С.С.

Уважаемый, Сергей Сергеевич!

По результатам внеплановой выездной проверки, проводимой старшим инспектором ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственный инспектор Ясненского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору) Авсеевым А.И. было выдано предписание №23/1 от 31.07.2023г об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Прокладка кабельных изделий с учетом их типа исполнения выполнена с нарушением требований пожарной безопасности, а именно использование проводов марки КСВВ 2х0,5 и КСВВ 2х0,8, которые являются горючими.
2. На объекте защиты не проводился своевременный ремонт систем противопожарной защиты, а именно замена дымовых извещателей ИП 212-41М, которые отработали свыше 60 000 часов по паспорту, согласно акта приемки выполненных по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации.
3. По данному предписанию был назначен день судебного разбирательства по не устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которого был установлен штраф в размере 90 000г.р.

Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определен до 20.05.2024г.

С целью устранения выявленных нарушений учреждением с 31.07.2023г по 20.10.2023г была проведена следующая работа и устранены следующие замечания:

1. Направлены ходатайства (письма) Главе Муниципального образования Домбаровского района Блажке В.П., Начальнику Отдела образования Домбаровского района Марбах В.А., с просьбой выделения денежных средств на замену АПС и дымовых извещателей, а также на оплату штрафа в размере 90 000т.р.

На приеме у главы района был дан ответ, что данные средства будут рассмотрены при планировании бюджета на 2024г

И.о. заведующего МДОБу  
Д/с «Солнышко 2»



 Н.Н. Тургунова